

Blücher golvbrunnar modell Drain Multi, Trio
och 205

Innehavare/Utfärdat för

BLÜCHER Metal A/S

Pugdølvej 1, DK-7480 Vildbjerg, Danmark.

Organisationsnummer: 49 26 00 16

Tel: +45 99 92 08 00, Fax: +45 97 13 33 50

E-post: maildk@blucher.dk Hemsida: www.blucher.dk

Information lämnas av

BLÜCHER Sweden AB, Verkstadsgatan 38 B, Box 965, 391 29 Kalmar.

Tel: 0480-44 47 00 E-post: mailse@blucher.se Hemsida: www.blucher.se

Produktbeskrivning

Golvbrunnar och spygatter tillverkade av rostfritt stål eller syrafast rostfritt stål. Produkterna är utformade med bottenutlopp (B) eller sidoutlopp (S). Modellerna med (L) är försedda med fast överdel medan övriga är försedda med justerbar överdel. Vidare är modellerna med (I) försedda med sidoinlopp med DN 32 eller 40 mm.

Galler Vienna Circle /Square har belastningsklass K3.

Anslutning mot tätskikt för modellerna BLÜCHER Drain Multi och Trio sker med hjälp av klämring som fixeras med skruvar. Modellserie 205 är spygatter och är avsedda för installation utan tätskikt.

Drain 205:		Flödestabell genom galler, Vienna Square			
	Flöde l/s	Drain MULTI:	Flöde l/s	Drain TRIO:	Flöde l/s
205-50S	0,87	206-50B	1,54	206-75S 3K	1,24
205-50B	1,54	206-50S	0,77	206-75B 3K	1,56
205-75S	1,24	206-75S	1,24		
205-75SI	1,67	206-75SI	1,37		
205-75B	1,56	206-75B	1,56		
205-75BI	1,67	206-75BI	1,67		
205-75BL	1,67	206-75 BL	1,56		
205-110B	1,67	206-110S	1,37		
205-110BI	1,67	206-110B	1,94		
205-110BL	1,50	206-110BI	1,67		

Modeller med sidoinlopp uppfyller flödeskrav enligt standard:

 $q_{\text{sid}} \geq 0,8 \text{ l/s}$ $q_{\text{sid}} \text{ och } q_{\text{galler}} = 0,8 \text{ l/s} + 0,6 \text{ l/s}$ $q_{\text{sid}1} \text{ och } q_{\text{sid}2} = 0,8 \text{ l/s} + 0,3 \text{ l/s}$

Avsedd användning

Golvbrunnar och spygatter avsedda för avledning av spillvatten.

Modellerna Drain Multi och Trio är avsedda för montering i trä - eller betongbjälklag med golvbeläggning av matta eller klinker. Trio modellerna är endast avsedda för klinkerbeläggning.

Spygatterna Drain 205 är avsedda för montering i betongbjälklag.

Typgodkännande 0193/98 | 2020-04-01

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16-20



2P02562



Handelsnamn

BLÜCHER Drain 205:
205-50S
205-75S
205-75SI
205-75B
205-75BI
205-75BL
205-110B
205-110BI
205-110BL

BLÜCHER Drain MULTI:
206-50B
206-50S
206-75S
206-75SI
206-75B
206-75BI
206-75 BL
206-110S
206-110B

BLÜCHER Drain TRIO:
206-75S 3K
206-75B 3K

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installation för spillvatten
Utformning

6:641, 1:a och sista meningen i 2:a stycket
6:644, 1:a meningen och 2:a stycket

*Enligt Boverkets Byggregler (BBR) 6:641 ovan: "Spillvatteninstallationer ska utformas så att de kontinuerligt ska kunna avleda minst 150 % av de betjänade tappställets normflöden".

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Drain Multi, version 2013-03
Monteringsanvisning Drain Trion, version 2011.
Monteringsanvisning Square (för modell 205), version 762111.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 12. Kontrollorgan: DTI, Danskt Teknologiskt Institut.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Blücher Metal A/S, Pugdalsvej 1, DK-7480 Vildbjerg, Danmark.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt/förpackning och omfattar:

Innehavare
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsdatum
Tyvgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan
Kontrollorgan

BLÜCHER
Handelsnamn
datum
0193/98
†
1002
RISE
DTI

Bedömningsunderlag

Rapporter med nummer 247284-1, 270-8-0005-51, 270-1-0734D-50, 270-0-0141 och 6400-34551 från DTI, Dansk Teknologisk Institut.

Kommentarer

Monteringsanvisningar skall levereras med golvbrunnar.
Golvbrunnarna är provade i enlighet med SS-EN 1253-1.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2015-01-20.
Modell 205 omfattades tidigare av typgodkännande 0403/02.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2025-03-31.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ingvar Pettersson